

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
(ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/68/ΕΕ
CONFORMITY TO MODULE D ACCORDING TO DIRECTIVE 2014/68/EU
(PRODUCTION QUALITY ASSURANCE)Αριθμός Πιστοποιητικού: EX-C-346/PED/D/04/17
Certificate No:Αριθμός Κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης: 0437
Notification No. of the Certification Body:Ημερομηνία Έκδοσης: 29 Μαΐου 2017
Date of issue: 29th May 2017Αριθμός Έκθεσης: QA-R-039E/02/17
Test Report No.:Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή / Name and Address of the Manufacturer :
ΠΥΡ*SOS – ΣΩΦΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΒΙ. ΠΑ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 57 008Τύπος προϊόντος : Συγκρότημα Φορητού Πυροσβεστήρα κόνεως, 12 kg, Τύπος: EP12A
Product Type: 12 kg Powder Portable Fire Extinguisher Assembly, Model: EP12A
Αριθμός Σχεδίου / Drawing No.: EP12A-15.1 & NLF-17-30Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΕ: EX-C-346/PED/B/01/10
EU-Type-Examination Certificate:Η EBETAM A.E. πιστοποιεί ότι ο ανωτέρω Κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο Σύστημα Ποιότητας για την παραγωγή, την τελική επιθεώρηση και τις δοκιμές των συγκεκριμένων τύπων προϊόντων.
MIRTEC S.A. certifies that the Manufacturer stated above operates an approved Quality Assurance system for production, final inspection and testing of the specific product types.Ημερομηνία Λήξης Πιστοποιητικού : Μέχρι 29 Μαΐου 2020
Expiry Date of the Certificate: Until 29th May 2020**ΔΗΛΩΣΗ – DECLARATION**Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του εξουσιοδοτείται – μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων – να επιθέσει στα συγκεκριμένα προϊόντα τη σήμανση **CE** συνοδευόμενη από τον αριθμό κοινοποίησης της EBETAM ΑΕ, ως κατωτέρω, και να συντάξει γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης.
The manufacturer or his agent is authorized-after examination of the prerequisites-to affix to the above mentioned products the **CE** mark accompanied by MIRTEC's notification number, as illustrated below, and draw up a written Declaration of Conformity.**CE 0437**

Το πιστοποιητικό ισχύει υπό τον όρο ότι το Σύστημα Ποιότητας του Κατασκευαστή υπόκειται σε ετήσια επιτήρηση από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό.

This certificate remains valid provided that the Manufacturer's Quality System is subjected to annual surveillance by the Notified Body.

Certification of Products
Cert. No 27Για την EBETAM A.E.
For MIRTEC S.A.
Α. Στάμου
Διευθυντής ΠιστοποίησηςΓια το Τμήμα Αξιολόγησης
For the Evaluation Dpt.
Σ.τ.ρ. Κατσάλις
Διπλωματούχος ΜηχικόςEBETAM A.E.
CERT-ped / EN 03 (5.0 / 4.8.16)

Σελίδα 1 από 1



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/23/ΕΚ
EC Type Examination (Module B) according to Directive 97/23/EC
Ταυτότητα Προϊόντος : Συγκρότημα Φορητού Πυροσβεστήρα
Product Item Identification: Portable Fire Extinguisher Assembly

Αριθμός Κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης : 0437
Notification No. of the Certification Body :

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No.: EX-C-346/PED/B/01/10

Ημερομηνία Εκδόσεως / Date of Issue : 15 Οκτωβρίου 2010 (15th October 2010)

Αριθμός Έκθεσης Ελέγχου / Test Report No.: EX-R-346/PED/01/10

Όνομα & Δ/ση του Κατασκευαστή / Name and Address of the Manufacturing Plant :
ΠΥΡ*SOS – ΣΩΦΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 545 00

Τύπος Προϊόντος : Συγκρότημα Φορητού Πυροσβεστήρα κόνεως, 12 kg.
Product Type: 12 kg Powder Portable Fire Extinguisher Assembly
Αριθμός Σχεδίου / Drawing No.: EP12A-15.1 & NLF-17-30

ΔΗΛΩΣΗ / Declaration

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΚ. Μόνο τα υλικά που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Ο κατασκευαστής επιτρέπεται να τοποθετήσει το Σήμα Συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας, μόνον εφόσον ικανοποιηθούν πλήρως οι ενότητες Γ1, Δ, Ε ή ΣΤ του παραρτήματος III της οδηγίας. Ο αιτών πρέπει να ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση.

We here with certify that the type mentioned above meets the requirements of the Directive 97/23/EC. Only the products detailed in this report have been subjected to tests. The manufacturer is allowed to affix the Mark of Conformity according to Article 15 of the Directive only when the Module C1, D, E or F of Annex III of the same Directive is fully complied with. The applicant must inform the notified body of all modifications to the approved transportable pressure equipment.

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού : 14 Οκτωβρίου 2020
Validity of the Certificate: 14th October 2020

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ : Κατάλογος τμημάτων τεχνικής τεκμηρίωσης (3 σελίδες)
ANNEX: List of relevant parts of technical documentation (3 pages)

Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
For MIRTEC S.A.

Δρ. Α. Ζαμτζής
Γενικός Δ/ντής



Για το Τμήμα Αξιολόγησης
For the Evaluation Dpt

Στρ. Κατσαλός
Διπλωματούχος Μηχ/κός

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
CERT – ped / EN 012 (4.0-15.9.09)

Σελίδα 1 από 4



Αρ. Πιστ. 27
Πιστοποίηση Προϊόντων



EBETAM

(MIRTEC)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ TECHNICAL ANNEX

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No : EX-C-346/PED/B/01/10

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Product Technical Characteristics

Κατασκευαστής Κελύφους / Body Manufacturer :	ΠΥΡ*SOS – ΣΩΦΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Αριθμός Σχεδίου / Drawing No :	EP12A-15.1
Κατασκευαστής Κλείστρου / Valve Manufacturer :	XIANYONG INDUSTRIAL VILLAGE
Αριθμός Σχεδίου / Drawing No :	NLF-17-30
Κατασκευαστής Ελαστικού Σωλήνα & Χοάνης : Hose and Horn Manufacturer:	Ningbo Kaixuan Fire Control Co. Ltd
Αριθμός Σχεδίου / Drawing No :	Drawing included in the technical file
Κατασκευαστής Ενδεικτικού Πίεσεως : Pressure Gauge Manufacturer:	Ningbo Kaixuan Fire Control Co. Ltd
Αριθμός Σχεδίου / Drawing No :	Drawing included in the technical file
Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση / Maximum Allowable Pressure:	Ps : 18 BAR
Ελάχιστη Πίεση Υδραυλικής Δοκιμής / Minimum Test Pressure :	Ph: 26 bar
Χωρητικότητα Εξοπλισμού / Volume of equipment :	14,0 Lit

Φωτογραφία Προϊόντος / Product's Picture

