

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE**  
**ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ**  
**(ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/68/ΕΕ**  
**CONFORMITY TO MODULE D ACCORDING TO DIRECTIVE 2014/68/EU**  
**(PRODUCTION QUALITY ASSURANCE)**

Αριθμός Πιστοποιητικού: EX-C-041/PED/D/05/17  
Certificate No:

Αριθμός Κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης: 0437  
Notification No. of the Certification Body:

Ημερομηνία Έκδοσης: 29 Σεπτεμβρίου 2017  
Date of issue: 29<sup>th</sup> September 2017

Αριθμός Έκθεσης: QA-R-0039E/02/17  
Test Report No:

Όνομα και Διεύθυνση Κατασκευαστή / Name and Address of the Manufacturer :

« ΠΥΡ \* S O S »  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ  
ΒΙ. ΠΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Τ.Κ. 57 008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τύπος Προϊόντος: Συγκρότημα Φορητού πυροσβεστήρα κόνεως, 6 kg. Μοντέλο PRS-A600  
Product Type: 6 Kg. Powder, Portable Fire Extinguisher Assembly. Model PRS-A600  
Αριθμός Σχεδίου/ Drawing No.: PRS-A600-3.4

Αριθμός Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΕ: EX-C-041/PED/B/02/07  
EU- Type-Examination Certificate:

Η EBETAM A.E. πιστοποιεί ότι ο ανωτέρω Κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο Σύστημα Ποιότητας για την παραγωγή, την τελική επιθεώρηση και τις δοκιμές των συγκεκριμένων τύπων προϊόντων.  
MIRTEC S.A. certifies that the Manufacturer stated above operates an approved Quality Assurance system for production, final inspection and testing of the specific product types.

Ημερομηνία Λήξης Πιστοποιητικού : Μέχρι 29 Μαΐου 2020  
Expiry Date of the Certificate: Until 29<sup>th</sup> May 2020

**DECLARATION – Δήλωση**

Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του εξουσιοδοτείται – μετά την εξέταση των προαπαιτήσεων – να επιθέσει στα συγκεκριμένα προϊόντα τη σήμανση CE συνοδευόμενη από τον αριθμό κοινοποίησης της EBETAM ΑΕ, ως κατωτέρω, και να συντάξει γραπτή Δήλωση Συμμόρφωσης.  
The manufacturer or his agent is authorized-after examination of the prerequisites-to affix to the above mentioned products the CE mark accompanied by MIRTEC's notification number, as illustrated below, and draw up a written Declaration of Conformity.

CE 0437

Το πιστοποιητικό ισχύει υπό τον όρο ότι το Σύστημα Ποιότητας του Κατασκευαστή υπόκειται σε ετήσια επιτήρηση από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό.  
This certificate remains valid provided that the Manufacturer's Quality System is subjected to annual surveillance by the Notified Body.



Certification of Products  
Cert No. 27

Για την EBETAM A.E.  
For MIRTEC S.A.

Α. Στάμου  
Διευθυντής Πιστοποίησης



Για το Τμήμα Αξιολόγησης  
Για το Τμήμα Αξιολόγησης

Στρ. Κατσάλης  
Διπλωματούχος Μηχικός

EBETAM A.E.  
CERT-ped / EN 03 (5.0 / 4.8.16)

Σελίδα 1 από 1



**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE****ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε. - ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΝΟΤΗΤΑ Β)  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/68/ΕΕ****E.U. - Type Examination-Production Type (Module B) According to Directive 2014/68/EU**Αριθμός Πιστοποιητικού: EX-C-041/PED/B/02/17  
Certificate No.Αριθμός Κοινοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης: 0437  
Notification No. of the Certification Body:

Ημερομηνία Εκδόσεως / Date of Issue: 29 Σεπτεμβρίου 2017 (29th September 2017)

Αριθμός Έκθεσης Ελέγχου / Test Report No.: EX-R-041/PED/02/17

Όνομα &amp; Δ/ση του Κατασκευαστή / Name and Address of the Manufacturing Plant:

« ΠΥΡ \* S O S »  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ.ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ  
ΒΙ. ΠΑ. ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ Τ.Κ. 57 008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤύπος προϊόντος : Συγκρότημα Φορητού Πυροσβεστήρα Κόνεως, 6 kg, Μοντέλο PRS-A600.  
Product Type: 6 kg. Powder, Portable Fire Extinguisher Assembly, Model PRS-A600Χωρητικότητα του Εξοπλισμού: 6,7 lt.  
Capacity of Equipment:Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση Λειτουργίας : max 18 bar  
Maximum Allowable Working Pressure:Ημερομηνία Λήξης Πιστοποιητικού : 28 Σεπτεμβρίου 2027  
Expiry Date of the Certificate: 28<sup>th</sup> September 2027**ΔΗΛΩΣΗ / DECLARATION**

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω πληροί τις οικείες διατάξεις της οδηγίας 2014/68/ΕΕ. Για την πλήρη αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ο εξοπλισμός πρέπει να υποβληθεί σε πρόσθετη διαδικασία, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα II της Οδηγίας.

Ο αιτών πρέπει να ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου εξοπλισμού υπό πίεση

This is to certify that the type mentioned above satisfies the provisions of the Directive 2014/68/EU, which apply to it. For the conformity assessment to be complete, the pressure equipment must be subject to an additional procedure, as laid down for the category in which it is classified in Annex II of the Directive. The applicant must inform the notified body of all modifications to the approved pressure equipment.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ : Κατάλογος τμημάτων τεχνικής τεκμηρίωσης (6 σελίδες)  
ANNEX: List of relevant parts of technical documentation (6 pages)Πιστοποίηση Προϊόντων  
Αρ. Πιστ. 27Για την EBETAM A.E.  
For MIRTEC S.A.Α. Στάμου  
Διευθυντής ΠιστοποίησηςΓια το Τμήμα Αξιολόγησης  
For the Evaluation Dept.Στρ. Κατσαλής  
Διπλωματούχος Μηχ/κόςEBETAM A.E.  
CERT - ped / EN 01 (5.0-4.8.16)

Σελίδα 1 από 7

**ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / TECHNICAL ANNEX**

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No. : EX-C-041/PED/B/02/17

<b>Μοντέλο Φορητού Πυροσβεστήρα /</b> <i>Portable Fire Extinguisher Model :</i>	PRS-A600
<b>Αριθμός Σχεδίου / Drawing No. :</b>	PRS-A600-3.4
<b>Κατασκευαστής Κελύφους / Body Manufacturer :</b> <b>Αριθμός Σχεδίου / Drawing No. :</b>	« ΠΥΡ * S O S » ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ.ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ PRS-A600-3.1
<b>Κατασκευαστής Κλείστρου / Closure Manufacturer/:</b> <b>Αριθμός Σχεδίου / Drawing No. :</b>	Shangyu City Limac Fire fighting Equipment Co. Ltd. ( PRS-A600-3.2 ) MFZ-30-27
<b>Κατασκευαστής Ελαστικού Σωλήνα &amp; Χοάνης /</b> <i>Hose and Horn Manufacturer :</i>	Shangyu City Limac Fire fighting Equipment Co. Ltd.
<b>Αριθμός Σχεδίου / Drawing No. :</b>	HZ-BP-6K
<b>Κατασκευαστής Ενδεικτικού Πίεσεως :</b> <i>Pressure Gauge Manufacturer:</i>	Shangyu City Limac Fire fighting Equipment Co. Ltd.
<b>Αριθμός Σχεδίου / Drawing No. :</b>	PRS-A600-3.3
<b>Maximum Allowable Working Pressure:</b> <i>Μέγιστη Επιτρεπόμενη Πίεση Λειτουργίας:</i>	Ps: 18 bar
<b>Πίεση Υδραυλικής Δοκιμής / Test Pressure :</b>	Pt: 27 bar
<b>Χωρητικότητα Εξοπλισμού / Volume of equipment:</b>	6,7 lt

**Φωτογραφία Προϊόντος / Product's Picture**